

Indicazioni tecniche relative ad allacciamenti di connessione temporanee per manifestazione

Esempio di predisposizione temporanea di contatore su palina per allacciamenti temporanei per manifestazione.

All'interno della cassetta, è posizionato il contatore, come mostrato nell'immagine seguente.



I morsetti del contatore sono il limite che divide la responsabilità del Distributore dall'Utente (punto di connessione), da cui parte l'impianto secondario dell'Utente (impianto d'utenza) che è costituito da cavo di collegamento + dispositivo generale (DG) e deve essere eseguito a regola d'arte e come previsto dalla Norma CEI 0-21 (rif. 7.4.4 Impianto di utenza per la connessione).



Nell'immagine un ingrandimento dei morsetti del contatore.

Come da Norma CEI 0-21, il cavo di collegamento è costituito da un solo conduttore per ciascuno dei morsetti del contatore.



Morsetti a valle del contatore = PUNTO DI CONSEGNA, a cui il richiedente collega il cavo di collegamento e il dispositivo generale (DG) come da Norma CEI 0-21